



**Доклад**  
**заместителя начальника отдела надзорных мероприятий в**  
**области гражданской обороны, защиты населения и**  
**территорий от чрезвычайных ситуаций**

**Одинцева Дмитрия Васильевича**

**по теме: «О требованиях пожарной безопасности к**  
**организациям отдыха детей и их оздоровления в 2021 году**

# ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



## НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ЮРИДИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
**КОДЕКС**



Утверждены постановлением  
Правительства Российской  
Федерации от 16 сентября  
2020 года №1479

Срок действия: с 01.01.2021  
по 31.12.2026

# ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ КОНСТРУКЦИЙ



## Пункт 13.

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

# ХРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



## Пункт 25.

Хранение на объекте документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнения проемов в них, изделий и материалов

# ПРОВЕДЕНИЕ ЕЖЕГОДНЫХ ИСПЫТАНИЙ и ХРАНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



**Пункт 54.** Ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены - при эксплуатации средств сверх срока службы.

Хранение на объекте защиты технической документации (*проектная, исполнительная, паспорта, инструкции завода-изготовителя и пр.*) на системы противопожарной защиты.

# ЖУРНАЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

- пожарные лестницы, наружные открытые лестницы (**не реже 1 раз в 5 лет**);
- средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека (**1 раз в год**);
- огнезадерживающие устройства (в соответствии с технической документацией изготовителя);
- вентиляционные камеры, циклоны, фильтры и воздуховоды (**не реже 1 раза в год**);
- наружные и внутренние водопроводы противопожарного водоснабжения (проверки в части водоотдачи **не реже 2 раз в год** (весной и осенью));
- укомплектованность пожарных кранов (**не реже 1 раза в год**);
- работоспособность задвижек с электроприводом (**не реже 2 раз в год**), а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (**ежемесячно**);
- средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (**с учетом инструкции изготовителя** на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты);
- огнетушители (**с учетом инструкции изготовителя**).

# УВЕДОМЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ



## Пункт 48.

«Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого».

# ПЕРЕКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ



**Пункт 71.** «...Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать **автоматическую** разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных **на проездах и подъездах**, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Допускается **ручное открывание** при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах **или дистанционно** при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки».



# РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

**Пункт 415-418.** «..территория организации отдыха детей и их оздоровления, **считается подверженной** угрозе лесных пожаров в случае её непосредственного примыкания к хвойному (смешанному) лесному участку либо наличия на её землях (территории) хвойного (смешанного) леса.

Территория признается непосредственно **примыкающей** к лесному участку, если расстояние до крайних деревьев соответствующего лесного участка составляет:

- а) менее 100 метров от границы территории организации отдыха детей и их оздоровления, где имеются объекты защиты с количеством этажей более 2;
- б) менее 50 метров от границы организации отдыха детей и их оздоровления, где имеются объекты защиты с количеством этажей 2 и менее».

# КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ





**Спасибо за внимание!**